

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFZEUGNIS

TEST CERTIFICATE

Nr. 120004062 Rev.01

no. 120004062 Rev.01

(Version 01)

(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished in the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Einsteckschlösser „OneSystem Standard Commercial“
Mortise locks „OneSystem Standard Commercial“

Wide-Style N1000 , N1000-F / Wide-Style N1000 , N1000-F
Dornmaße : 50 mm – 100 mm / Backset : 50 mm – 100 mm
Entfernung: 72 mm PZ; 74 mm RZ / Distance: 72 mm PZ; 74 mm RZ
Stulp: ≥ 20 mm / Forend: ≥ 20 mm

Narrow-Style N1500, N1500-F / Narrow-Style N1500, N1500-F
Dornmaße : 30 mm – 70 mm / Backset : 30 mm – 70 mm
Entfernung: 92 mm PZ; 94 mm RZ / Distance: 92 mm PZ; 94 mm RZ
Stulp: ≥ 20 mm / Forend: ≥ 20 mm

der Firma
of the manufacturer

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der
comply with the essential requirements of

EN 12209:2003/AC:2005-12
Schlösser und Baubeschläge; Schlösser – Mechanisch betätigte
Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren

EN 12209:2003/AC:2005-12
Building hardware – Locks and latches – Mechanically operated locks, latches and
locking plates – Requirements and test methods


Übereinstimmen und wie nebenstehend
klassifiziert werden können:

It can be classified as

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S	9	0	0	C	2	H	A	2	0

Dortmund, 18.01.2017

Im Auftrag/ By Order



A. Horsthemke (B.Eng.)

Stellvertretende Prüfstellenleiterin/ Deputy Head of Laboratory



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Es ersetzt das Prüfzeugnis Nr. 120004062 vom 18.11.2014.
Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004062.01 und
Nr. 120004062.04

THIS TEST-CERTIFICATE COMPRIES 1 PAGE

It replaces the test certificate no. 120004062 dated 18.11.2014.

This certificate based on the test report no. 120004062.01 and no. 120004062.02.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02

